



Note 1:  
Unitstørrelser er angivet ud fra effekt som igen er angivet ud fra temperatursæt 80/45-70/40.

Units kan afvige i længede/bredde, hvis veksler, rør og komponenter beregnes efter andre design kriterier.

Note 2:  
Plads omkring hovedhaner skal være 1 m<sup>2</sup>

Note 3:  
Ekspansionsbeholder placeres uden for de viste arealer

Rev.	Dato	Konst./Tegn.	Kontrol.	Godk.	Rev. Dato
	2017-03-13	HST/JSPG	HST		

Projekt 1100009548 Mål Ikke målfast

Tilslutning for kundeinstallationer  
Nybyggeri

Pladsforhold for FJV-units  
Arealer

**VEKS**  
Grøn fjernvarme til dig

Roskildevej 175, 2620 Albertslund  
+45 43 66 03 66 www.VEKS.dk

Fil  
Tegning nr.

FN-000-F-009 A