



Tegningsfortegnelse

FN-000_A-001-A

KØGE FJERNVARME DIVERSE DIAGRAMMER TIL LEVERINGSBESTEMMELSER

Rambøll sag: 110009548
Dato: 2016.06.01

Tegn. nr.	Titel	Mål	Rev.	Dato
N0-N36_A-007-A	Tegningsfortegnelse, Køge Fjernvarme	~		2016.06.01
FN-000_F-001-A	Stikindføring i kælder_Enkeltrør	~		2016.06.01
FN-000_F-002-A	Stikindføring I stueplan_Enkeltrør	~		2016.06.01
FN-000_F-003-A	Stikindføring i kælder_Twinrør	~		2016.06.01
FN-000_F-004-A	Stikindføring i stueplan_Twinrør	~		2016.06.01
FN-000_F-005-A	Stikindføring, 6m i foringsrør_ enkeltrør og twinrør	~		2016.06.01
FN-000_F-006-A	Definition og afgrænsning SNIT_tilslutning_etagebygning	~		2016.06.01
FN-000_F-007-A	Definition og afgrænsning PLAN_tilslutning	~		2016.06.01
FN-000_F-008-A	Definition og afgrænsning SNIT-rørføring under loft	~		2016.06.01
FN-000_L-001-A	Tilslutning for kundeinstallationer Max. 6 bar – maks 65° C. Direkte anlæg under 300 m ²	~		2016.06.01
FN-000_L-002-A	Tilslutning 16 bar indirekte anlæg m. ladekreds og forrådsbeholder	~		2016.06.01



FN-000_L-003-A	Tilslutning 16 bar. Indirekte anlæg m. GVX	~		2016.06.01
FN-000_L-004-A	Tilslutning 16 bar. Indirekte anlæg	~		2016.06.01
FN-000_L-005-A	Tilslutning 16 bar. Spædevand	~		2016.06.01